

Dłutów, dnia 14 06 2019 roku

## Techniczne warunki przyłączenia

Na podstawie wniosku złożonego dnia 10 06 2019 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Dłutowie przez CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 90-507 ŁÓDŹ ul. Gdańska 111.

Zakład Usług Komunalnych określa warunki techniczne w miejscowości DRZEWOCINY 67.

Nieruchomość działka 586, 579/1 w obrębie geodezyjnym DRZEWOCINY

Sieć wodociągowa PEHD Ø 160

Przewody przyłączeniowe PEHD Ø 90

Włączenie do sieci wodociągu wykonać przy pomocy trójnika (160/90/160) plus zasuwa Ø 100

z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem typu „Hawle” lub równorzędną.

Zastosować klucze z obudową i skrzynkami do zasuw typu ciężkiego.

Następnie na działce inwestora zastosować zestaw hydrantowy tj. zasuwa Ø 80 + hydrant p.poż. z podwójnym zamknięciem o wydajności zgodnej z przepisami p.poż.

### Dodatkowe zalecenia:

1. **Projekt uzgodnić z ZUDP!**
2. Uzgodniony projekt dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych;
3. Teren po pracach przywrócić do stanu pierwotnego;
4. Skrzynki zasuw i hydrantu obetonować;
5. Klucze, zasuw na stałe połączyć z trzpieniami i wyprowadzić je do poziomu terenu;
6. **Wejście w pas drogowy uzgodnić z zarządcą drogi.**
7. Po wykonaniu przyłącza przedstawić protokół odbioru przez właścicieli drogi.
8. Przy wcinie musi być obecny pracownik ZUK!;
9. Przyłącze oznaczyć taśmą lokalizacyjną i tabliczkami informacyjnymi typu: „Z” i „H”;
10. **Przejęcie pod droga wykonać w rurze osłonowej;**
11. Prace przy wykonywaniu przyłącza prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką w wiedzą budowlaną;

Opracował:

*Dawid Wierucki*

Zakład Usług Komunalnych  
KIEROWNIK

*Dawid Wierucki*