

Dłutów, dnia 14 06 2019 roku

Techniczne warunki przyłączenia

Na podstawie wniosku złożonego dnia 10 06 2019 roku w Zakładzie Usług Komunalnych w Dłutowie przez CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ul. Gdańska 111 , 90-507 ŁÓDŹ Zakład Usług Komunalnych określa warunki w miejscowości Drzewociny.

Nieruchomość działka nr 586, 579/1 w obrębie geodezyjnym Drzewociny

Sieć wodociągowa PEHD Ø 160

Przewody przyłączeniowe PEHD Ø 63 wąż

Włączenie do sieci wodociągu wykonać przy pomocy NCS z trzpieniem stalowym plus zasuwa Ø 50 na działce nr 586 za linią ogrodzenia.

Zastosować klucz z obudową i skrzynką do zasuw typ ciężki

Przyłącze zakończyć zaworem głównym grzybkowym umieszczonym w studni wodomierzowej z z atestem umożliwiającą swobodny dostęp do zestawu wodomierzowego, zabezpieczonej przed mrozem lub w budynku w pomieszczeniu z kratą odpływową z dostępem jak wyżej.

Zestaw wodomierzowy: zawór Ø 50 grzybkowy, wodomierz sprzężony DUET II „FILA” , zawór za wodomierzem Ø 50.

Umieszczony w pozycji poziomej zgodnie z normą PN-91/M549

Następnie zastosować: zawór antyskażeniowy poziomy

Wymagania dotyczące:

1. Miejsca zainstalowania zestawu wodomierzowego.

Pomieszczenia suche, o min. 4°C, zabezpieczone przed mrozem. Musi być zapewniony łatwy dostęp do odczytu wskazań.

2. Jakość odprowadzanych ścieków.

Określone w załączniku nr 1 do umowy. Termin ważności warunków przyłączenia określa się na 2 lata licząc od daty wystawienia warunków.

Inne wymagania:

Przed oddaniem do użytku rurociąg (woda) przepłukać i zdezynfekować.

O zamierzonym terminie robót należy zawiadomić Zakład Usług Komunalnych co najmniej 7 dni przed pracami. Wraz z powiadomieniem należy przedstawić decyzję wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu robót budowlanych. Na czas prowadzenia robót wykopy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu w/w prac obiekt należy zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Jeden egzemplarz mapy z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych należy przekazać dla Zakładu Usług Komunalnych w celu spisania umowy na dostarczanie wody.

Inwestor po spełnieniu w/w warunków technicznych i przedstawieniu dokumentów wystąpi z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody.

Dodatkowe zalecenia:

1. Uzgodniony projekt dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych;
2. Teren po pracach przywrócić do stanu pierwotnego;
3. Skrzynki zasuw obetonować;
4. Klucze, zasuw i nawiertaki na stałe połączyć z trzpieniami i wyprowadzić je do poziomu terenu;
5. **Wejście w pas drogowy uzgodnić z zarządcą drogi.**
6. Po wykonaniu przyłącza przedstawić protokół odbioru przez właścicieli działki.
7. Przy nawierceniu musi być obecny pracownik ZUK!;
8. Przyłączy oznaczyć taśmą lokalizacyjną i tabliczką informacyjną typ: „D”;
9. **Przejście pod droga wykonać w rurze osłonowej;**
10. Prace przy wykonywaniu przyłącza prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką w wiedzą budowlaną;
11. Po wykonaniu przyłącza dokonać dezynfekcji i po próbach wodę zakręcić – do podpisania umowy na dostarczanie wody..

Opracował:

Dariusz
.....

Zakład Usług Komunalnych
KIEROWNIK

Dariusz Wierucki