



- Optyczna czujka dymu
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Termiczna czujka pożarowa
- optyczno akustyczny sygnalizator pożarowy
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem

- 2.104 Element kontrolno sterujący FLM-420-RHV-S
- 3.44 Element kontrolny wielowejściowy
- 3.45 Element sterujący wielowejściowy
- CSP Centralia SSP

Układ sieci: TN-S  
 400V/230V/50Hz/N/PE  
 Samoczynne wyłączenie napięcia  
 Ochrona przepięciowa Kl. I i II

BUDOWA PASYWNEGO OŚRODKA REHABILITACJO-WYPOCZYTKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W DRZEWOCINACH Z WĘWĘTRZNYMI INSTALACJAMI BRĄZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, PRZEBUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO I LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ	
ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO: działki nr 526, 5781, obręb 007 jedn. ewid. 100803, 2 Działowocyny (województwo łódzkie, powiat pabianicki, gmina Działowocyny)	
INWESTOR: Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź	
ZESPOŁKA PROJEKTOWANNA: ARCHITECTURA PASYWNA PRZESZCZY I STELMACH sp. z o.o. ul. Szlak 65, 31-153 Kraków	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	TYTUŁ: WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Mizdra nr upraw. MAPI050PWBE16, nr upraw. MAPIE/02616 (zawieszona badawcze w specjalności instalacyjnej elektrycznej do projektowania bez ograniczeń)	POŚWIADCZENIE: POŚWIADCZENIE
PRZEGLĄDZĄCY: mgr inż. Bartosz Bronarski nr upraw. MAPI051PWBE16, nr upraw. MAPIE/02616 (zawieszona badawcze w specjalności instalacyjnej elektrycznej do projektowania bez ograniczeń)	POŚWIADCZENIE: POŚWIADCZENIE
NAZWA WYKONAWCY: Instalacja SSP - parter	NUMER WYKONAWCY: E1p
DATA: MAJ 2020	SKALA: 1:100