

ZAŁĄCZNIK_08_ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY DLA INSTALCJI CHŁODZENIA

Poz.	NR.	OPIS	POZIOM DŹWIĘKU W POM.(dB)	Klimakonwektor	Ilość	Biegi	Hałas(db)	Zawory	pojemność wymyennika
1	0.01	HOL	35	Light 63 RC	1		35	3/4"	2,20
2	0.01c	Recepcja	35	Light 63 RC	1		35	1/2"	1,00
3	0.42	Rejestracja	35	Light 63 RC	1	2	35	3/4"	2,20
4	0.05	Biuro	30	Light 63 RC	1	1	30	3/4"	2,20
5	0.04	Salka konferen	35	Light 63 RC	2	2	35	3/4"	2,20
6	0.41	Gabinet lekar	30	Light 61 RC	1	2	30	1/2"	1,00
7	0.40	Gabinet masa	30	Light 61 RC	1	2	30	1/2"	1,00
8	0.39	Laseroterapia	30	Light 61 RC	1	1	25	1/2"	1,00
9	0.38	Magnetoterap	30	Light 62 RC	1	1	30	1/2"	1,60
10	0.37	Termoterapia	30	Light 62 RC	1	1	25	1/2"	1,60
11	0.35	Salka gimnast	35	AIR 70 MF	2	1,2,3	35	3/4"	2,10
12	0.34	Pokój lekarzy	35	Light 62 RC	1	2	32	1/2"	1,00
13	0.33	Pokój pielęgn	35	Light 62 RC	1	2	32	1/2"	1,00
14	0.29	Socjalne	40	Light 62 RC	1	2	32	1/2"	1,60
15	0.19	Wypoczywaln	30	Light 61 RC	2	1	30	1/2"	1,00
16	0.18	Pole elektrom	30	Light 61 RC	1	1	24	1/2"	1,00
17	0.16	Fizykoterapia	30	Light 71 RC	1	2	30	3/4"	2,20
18	0.36	Salka ćwiczeń	30	AIR 70 MF	1	1,2,3	32	3/4"	2,10
19	1.02	Czytelnia	30	AIR 70 MF	1	1,2,3	23	3/4"	2,40
20	1.57	Pokój spotkań	35	AIR 70 MF	3	1,2,3	41	3/4"	2,10
21	1.04	Pokój dzienny	35	AIR 70 MF	1	1,2,3	32	3/4"	2,10
22	1.05	Sypialnia	35	AIR 40 MF	1	1,2,3	26	1/2"	1,20
23	2.1	Klatka schodo	35	5000 SCI 24 CAS	1	-	42	-	1,00
24	-	Dach	-	5000 SCI 24 OUE-3	1	-	-	-	-
25	-	siłownik SE1 100N 230V			27				
26	-	zawór 3 drogowy 1/2"			13				
27	-	zawór 3drogowy 3/4"			14				

Projektant dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych posiadających parametry techniczne oraz użytkowe nie gorsze od urządzenia opisanego w nin.karcie katalogowej oraz pozostałych elementach dokumentacji.